

Информация для раскрытия по итогам 3 кв. 2020 года Филиала ПАО "Квадра" - "Орловская генерация"

| №№ п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | | Располагаемая мощность по воде, Гкал/час | | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | | Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час | |
|-----------|---|--|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | в паре | в горячей воде | в паре | в горячей воде | в паре | в горячей воде | в паре | в горячей воде |
| 1 | Орловская ТЭЦ | - | 725 | - | 725 | 6,95 | 456,39 | - | 268,61 |
| 2 | Ливенская ТЭЦ | 53,3 | 168,4 | 53,3 | 168,4 | 0 | 45,84 | 53,3 | 122,56 |

Руководитель производственно-технической службы
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»

Т.В. Панасюк

**Информация для раскрытия по итогам 3 кв. 2020 года
филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация"**

| | |
|---|--|
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения: | по итогам 3 кв. 2020 года: |
| а) количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| в) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения: | 0 |
| г) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении: | 0 |
| д) резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) | <p align="center">Орловская ТЭЦ в горячей воде – 268,61* Ливенская ТЭЦ в горячей воде – 122,56, в паре - 53,3</p> <p>*Резерв мощности тепловой энергии Орловской ТЭЦ ограничен пропускной способностью теплоносителя насосной станции ТЭЦ и тепловых сетей. В настоящее время из-за отсутствия индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах вывести работу Орловской ТЭЦ на повышенный температурный график невозможно.</p> |
| Справочно: количество выданных технических условий на подключение | 0 |

Руководитель производственно-технической службы
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»

Т.В. Панасюк

**Информация для раскрытия по итогам 3 кв. 2020 года
филиал ПАО "Квадра"- "Орловская генерация"**

| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения: | по итогам 3 кв. 2020 года: |
|---|----------------------------|
| а) количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения : | 0 |
| б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения : | 0 |
| в) количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения : | 0 |
| г) количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении: | 0 |
| д) резерв мощности системы горячего водоснабжения Всего (Гкал/час) | 0 |
| Справочно: количество выданных технических условий на подключение к системе горячего водоснабжения: | 0 |

Руководитель производственно-технической службы
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»

Т.В. Панасюк